



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

EXTRACCIÓ, PIEZOMETRIA I QUALITAT DE L'AIGUA, PER POU O FONT, ANY 2014

EMPRESA O AJUNTAMENT:	ANCUSA, S.A.		
NUCLI URBÀ QUE ABASTEIX EL POU O FONT:	CALAS DE MALLORCA (MANACOR)		
IDENTIFICACIÓ DEL POU O FONT:	Sa Bassa des Coll 3	Número d'expedient D.G.Recursos Hídrics: CAS-1087	
	Codi Conselleria de Salut, Família i Benestar Social: PZ-01093		
SITUACIÓ DEL POU O FONT:	Terme Municipal/pol./parc.:	Felanitx	
	coord.UTM:	x: 517829,97 y: 4369053,36	cota topogràfica: 149 m.s.n.m.

Dia	Mes	Lectura comptador (m ³):	Extracció mensual (m ³):	Profunditat del nivell (pou) (m):	Contingut en Clorurs (mg/l)	Contingut en Nitrats (mg/l)	Observacions / Incidències sobre la qualitat o altres
	gener	854.230	260				
	febrer	855.030	800				
	març	857.575	2.545	96,30/116,90			
	abril	865.130	7.555				
	maig	881.145	16.015				
	juny	901.785	20.640	96,10/116,75			
	juliol	926.670	24.885		74,4	19,6	
	agost	955.445	28.775				
	setembre	975.540	20.095	96,50/116,10			
	octubre	985.130	9.590				
	novembre	988.395	3.265				
	decembre	990.800	2.405	96,20/116,30			
TOTAL ANUAL:		136.830		Profunditat de la bomba (m):	136		