

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS RECURSOS HIDRICS

ESTUDI CONCENTRACIONS EN MESCLA DEPOSITOS CAPÇALERA - MANACOR

MAIG - 2016

Pou	Cabal Extret 2015 (m3/any)	Index Dotació Mescla %	Dotació Mescla (m3/any)	Cabal mitjà (l/h)*	Nitrat influent (mg/l)	Index Desnitrificació %	Nitrat Mescla (mg/l)	Sulfats Mescla (mg/l)	Clorur Mescla (mg/l)
Ses Tapareres	655.020	20	131.004	14.955	143	0	143	116,00	173,00
Sa Moladora	1.340.659	25	335.165	38.261	131	0	131	123,00	168,00
ABAQUA-ALCUDIA	645.000	100	645.000	73.630	1	0	1	171,00	145,00
Sa Torre	112.614	100	112.614	12.855	41	0	41	167,00	143,00
Na Mavida	82.849	100	82.849	9.458	2,9	0	3	99,00	186,00
Es Pollensí	163.313	100	163.313	18.643	65	0	65	81,00	133,00
Sa Gravera *	613.200	100	613.200	70.000	11	0	11	320,00	230,00
Total	3.612.655		2.083.145	237.802					

Concentracions mescla **41,05** **193,54** **176,06**

(m3/any) (%)

Volum Aportat ABAQUA 645.000 31

Dotació amb perdues 20% i 150 l/hab/día 2.080.500

Població (hab.) **38.000** (-)

Rentet Filtres 8%

DOTACIÓ TOTAL ANUAL 2.080.500

Sa Gravera * - Actualment en tramitació Administrativa